## Piso em concreto armado, polido Salão (aberto, sem paredes) A= 586,16 m<sup>2</sup> Contrapiso em concreto, sem acabamento. -0,10 0,00 RAMPA TEMPORÁRIA EM MADEIRA 28.00

## **LEGENDAS**


Tabela 1 - Símbolos gráficos para PPCI na forma completa RT CBMRS Nº 05 - PARTE 08 e NBR 14100

Símbolo	Símbolo Significado				
^	Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Seco ABC -				
	(PQS ABC)				
O.	Ponto de iluminação de emergência				
CÓDIGO L/H (mm)	Sinalização de emergência retangular superior				
CÓDIGO L (mm)	Sinalização de emergência quadrada superior				
CÓDIGO L (mm)					

Tabela 2 - Símbolos da sinalização de orientação e salvamento e sinalização de equipamentos - RT CBMRS № 12 e NBR 16820

Sinalização de alerta					
Cód.	Símbolo	Descrição	Aplicação	Nível	
P-1	8	Proibido Fumar	Todo local que o fumo possa aumentar o risco de incêndio.	Superior	
E-5	1	Extintor de incêndio	Indicação de localização dos extintores	Superior	
S-12	SAÍDA	Saída de Emergência	Indicação de portas de saída de emergência	Superior	
A-5		Risco de choque elétrico	Próximo a instalações elétricasque ofereçam risco de choque	Intermediário	

Alvará Nº 2461 (válido até 11/09/2025) ART (projeto e execução): 12759653 Área total construída: 593,00m²



ASSUNTO

PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PRANCHA

PPCI-01